

	KLİMA BAKIM TALİMATI	Doküman No	70-800-T-01
		İlk Yayın Tarihi	01.03.2012
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa	1/2

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	01.03.2012	İlk Yayın.

1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek.

2. KAPSAM

Bu talimat, periyodik bakımı gereken ve 70-800-L-01 “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilen klimaların bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken klimaların kayıtlarının tutulduğu listedir.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında klima bakım teknik elemanları ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Genel

Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bildirilir ve 70-800-L-01 “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilir.

Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa (Ocak ayı içerisinde) periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Bu analiz ilgili Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

5.2. Bakımın Yapılması

5.2.1. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

5.2.2. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

5.2.3. İç üniteye bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

Hazırlayan Halit TUNÇ	Sistem Onayı Bahar SİVRİ	Yürürlük Onayı Halit TUNÇ
--------------------------	-----------------------------	------------------------------

	KLİMA BAKIM TALİMATI	Doküman No	70-800-T-01
		İlk Yayın Tarihi	01.03.2012
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa	2/2

5.2.4. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

5.2.5. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

5.2.6. Su gideri kontrolü yapılır.

5.2.7. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

5.2.8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 70-800-L-01 Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi

Hazırlayan Halit TUNÇ	Sistem Onayı Bahar SİVRİ	Yürürlük Onayı Halit TUNÇ
--------------------------	-----------------------------	------------------------------